


УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ СОШ № 143

 Левинская М.К.
«13» марта 2024 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ _____

«13» марта 2024 года

1. Общие сведения об объекте
- 1.1. Вид (наименование) объекта: **строение (отдельно стоящее здание)**
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта:
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание (количество этажей) **3, 4451,3** кв. м,
часть здания _____ этаж (-а, -ей) (или на _____ этаже), _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), **да, 16826** кв. м.
- 1.4. Год постройки здания **1966**, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего **ежегодно**, капитального _____
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

Управление социальной политикой
1826

Вх. № 5/н от «03»
апреля 2024 г.

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте: полное наименование (по учредительным документам): **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 143**
сокращенное наименование (по учредительным документам): **МАОУ СОШ № 143**

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

620086, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 16.

Тел. +7 /343/ 212-71-23.

E-mail: soch143@eduekb.r, school_ekb_143@mail.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): **муниципальная.**

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.**

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: **620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, +7/343/304-42-51, электронная почта отсутствует.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **образование.**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): **дети.**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): **инвалиды с умственными нарушениями.**

2.4. Виды услуг: **образовательные услуги по программам начального, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.**

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому, дистанционно.**

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) **1220;**

вместимость **800;**

пропускная способность **1220.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да.**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **автобусы 98, 83, 58, 70, 45, 87, 59; трамваи 1, 3 21, 16, 12. Остановки Ясная, ТЦ Буревестник, ТРЦ Фан-Фан, Дворец спорта.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **от 700 метров.**

3.2.2. Время движения (пешком) **от 9 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **да.**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **регулируемые, регулируемые с таймером.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет, на крыльце школы табличка с использованием рельефно-точечного шрифта, знаки для слабовидящих.**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **да, пересечение тротуаров с выездами из внутриквартального пространства**

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **нет.**

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	Передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴							Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Г	У	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ
2.	Вход (ходы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДЧ	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	нет
8.	Все зоны и участки ⁵	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	нет

⁴ Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому

дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: полностью доступно (инвалиды с нарушениями слуха, с умственными нарушениями), **условно доступно** (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения), недоступно (для инвалидов. Передвигающихся на креслах-колясках)

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается			
2.	Вход (входы) в здание		Устройство пандуса		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Оснащение ступеней контрастной маркировкой, указатели		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Обучение дистанционное, помощь сотрудника
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Расширение дверных проемов, устройство кабинок с поручнями		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Оснащение указателями		Помощь сотрудника
7.	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Не нуждается			
8.	Все зоны и участки		Оснащение оборудованием; ремонт		Помощь сотрудников, оказание услуг дистанционно.

4.2. Период проведения работ: **по мере поступления финансирования.**
в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): **плана мероприятий на 2024-2028 годы.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: **объект доступен полностью (категории Г, У, О), частично (категории К,С).**

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ / Левинская М.К.

(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: _____ /Шайдюк О.В.

(подпись/Ф.И.О.)

_____ /Плотникова Е.В.

(подпись/Ф.И.О.)

_____ /Бренчук О.Н.

(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____

в Управление социальной политики № 26

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6 / Метод

Листов

Директор МАОУ СОИИ № 143

М.К. Левинская



Приложение № 1
к Паспорту доступности
от 13.03.2024 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ № 143
М.К. Левинская



« 27 » апреля 2026 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей
(далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта.

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

620102, Екатеринбург, ул. Ясная, д. 16

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **Образование; организация отдыха и оздоровления детей.**

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 4451,3 кв. м;

часть здания 3 этажей (или помещение на 1 этаже), 526,9 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16 777 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 143 (МАОУ СОШ № 143)

Адрес места нахождения организации: **620102, Екатеринбург, ул. Ясная, д. 16**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

Муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

620014, Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24 А, тел. +7(343)304-12-51

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

образование; организация отдыха и оздоровления детей

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Посещаемость 1220 (в две смены),

вместимость 800 (в две смены),

пропускная способность 1220 (в две смены)

Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по программам начального, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, профессионального обучения, организация отдыха и оздоровления детей.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте, на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

инвалиды с умственными нарушениями, инвалиды с нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (да/нет/нет необходимости)
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Да
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да
14.	Иные	-

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
-------	--	--

		доступности для инвалидов предоставляемой услуги (да/нет/нет необходимости)
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фойе	Да
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	Да
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет необходимости
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наличие площадки для выгула собаки-проводника (при необходимости)	Нет необходимости
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Да
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Да
12.	Иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Установить тактильную предупредительную разметку п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Капитальный ремонт
2.	Установить дополнительные элементы информации об объекте (визуальные, тактильные акустические)	Капитальный ремонт
3.	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для нужд инвалидов категории К, всех санитарно-гигиенических помещений для категорий инвалидов О, С.	Капитальный ремонт
3.	Устройство стационарного пандуса на входе в здание и в местах перепада высот более 40 см	Капитальный ремонт

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1.	Установить устройства помощи вызова персонала п. 7.2.2.1 ГОСТ Р 51671-2020	До 01.07.2026
2.	Установить тактильную предупредительную разметку п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018. Установить контрастные противоскользящие полосы на краевых ступенях лестничных маршей	До 01.07.2026
3.	Установить знаки доступности для всех категорий МНГ, в соответствии с п. 4.3.7.1 ГОСТ Р 52131-2019	До 01.07.2026

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139459989

Владелец Левинская Марина Кадировна

Действителен с 27.02.2025 по 27.02.2026